

PRUEBAS

DIÁMETRO: 1000mm

DIÁMETRO NOMINAL	1	2	3	PROMEDIO
MUESTRA	1000.34	1007.33	1002.57	1006.11
LONG. INTER. TUBO (mm)	202.00	207.000	205.333	204.778
LONGITUD DE CARGA (mm)	8.580	8.13	7.54	8.287
ESPESES DE PARED (mm)	10.37	10.22	10.13	10.375
ESPESES DE FONDO (mm)	0.618	0.645	0.632	0.632
FUERZA DE CARGA (N)	30.00	30.00	30.00	30.000
REFLEXION VERTICAL	1.215	1.400	1.373	1.364
RIGIDEZ ANILAR (N/mm)				
VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO				

CONTROL DE DEFORMACION	1	2	3	PROMEDIO
0.00	0.00	0.100	0.100	0.067
5.00	0.15	0.100	0.100	0.117
10.00	0.207	0.202	0.210	0.206
15.00	0.415	0.428	0.431	0.425
20.00			0.540	
25.00			0.552	

75%

INGENIERO CRISTIAN
CONTROL DE CALIDAD