


RED HIDRICA CONTRAINCENDIOS

ECUAPLASTEC DEL ECUADOR



N




UBICACION
Jaime Roldós Aguilera

SIMBOLOGIA


SÍMBOLO	NOMENCLATURA
	BIE
	ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER)
	TANQUES RESERVA DE AGUA
	VALCULA CHECK
	LLAVE DE PASO
	SIAMESA
	TUBERIA Ø 3"
	TUBERIA Ø 1"
	TUBERIA Ø 2.5" EN PLANTA DE CUBIERTA
	TUBERIA Ø 2.5" CON PRESION MAXIMA
	TUBERIA Ø 2.5" CON PRESION MINIMA
	CAJA TERMICA

ELABORADO POR:


CONTIENE **RHC** LAMINA 1 de 2




DETALLE DE UBICACION DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS Y BIES
PLANTA DE PRODUCCIÓN, BODEGA PRODUCTO TERMINADO Y CARPINTERIA




DETALLE DE UBICACION DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS Y BIES
BODEGA DE MATERIA PRIMA




ESQUEMA DISTRIBUCION RED HIDRICA



DETALLE CUARTO DE BOMBAS



PERSPECTIVA



VISTA LATERAL IZQUIERDA

VISTA FRONTAL

DETALLE DE DISTRIBUCION RED HIDRICA

DETALLE DE RECURSOS	
EQUIPO	DETALLE
BIE	CANTIDAD 7
ROCIADOR AUTOMÁTICO	CANTIDAD 522
TANQUE DE RESERVA	CAPACIDAD 79324 LTS. C/U CANTIDAD 2
ELECTROBOMBAS	POTENCIA 5 HP CANTIDAD 1
	POTENCIA 25 HP CANTIDAD 1
MOTOBOMBA	POTENCIA 40 HP/ ALIMENTACION DIESEL CANTIDAD 1