

HOJA DE CÁLCULO FRAME No 1

Sujeto de Análisis:

Identificación del edificio	Planta de Beneficio La Orquídea
Ubicación	Piñas
Dirección	Punte Buza Km. 6 1/2
Ciudad- País	Piñas- Ecuador

Identificación del compartimento y del uso/ actividades presentes

El lugar a evaluar es la oficina administrativa de 45,56m²
--

Autor del cálculo

--

Fecha del análisis:

30 de Enero del 2013

Descripción del concepto de la seguridad contra incendios del caso de referencia

[Análisis de riesgos de incendio para una empresa minera dedicada al beneficio de minerales metálicos.](#)

Descripción del concepto de la seguridad contra incendios de la variante 1.

[La variante 1 es por lo general la mejor propuesta mediante detección automática](#)

Descripción del concepto de la seguridad contra incendios de la variante 2

[La Variante 2 puede ser usada para una propuesta alternativa.](#)

Riesgo para		Referencia	Variante 1	Variante 2
Bienes	R	1,82	0,61	0,32
Personas	R1	4,16	0,91	0,91
Actividades	R2	2,14	0,71	0,37
Riesgo Potencial	P	1,59	1,59	1,59
	P1	3,99	3,99	3,99
	P2	1,35	1,35	1,35
Riesgo Admisible	A	1,46	1,46	1,46
	A1	1,09	1,09	1,09
	A2	1,17	1,77	1,17
Nivel de protección	D	0,60	1,35	3,44
	D1	0,88	1,77	4,04
	D2	0,54	1,62	0,37
	Fo	1,57		
		Ro	0,69	

Fuente: Frame 2011 Manual del usuario.